1. 기술규격평가결과 (업체명 : ㈜가온텍)

평 가 항 목		배점	위원별 점수					총점 (평균)
			A	B	C	D	E	
일반부문 (20점)	o 일반현황 - 제안 개요 및 제안사의 일반현황, 주요연혁, 주요 사업 분야, 기술인력 현황	10점	10	10	10	10	10	10
	o 기업 신용도 - 신용평가에 따른 경영 상태	10점	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4
기술부문 (60점)	o 공고 규격의 적합성 - 한국가스안전공사에서 인증한 제품『고압가스용 실린더캐비넷 제조의 시설기술 검사기준 (KGS AA913) 적용 - 한국공업규격(KS) 또는 공산품 품질관리법 등의 규정에 적합한 신품을 사용	30점	30	30	30	30	30	30
	o 설비능력 - 가스 특성에 맞는 안전설비 적용 : 감지기. 밸브셔터, 스모크, 스프링클러, 고온센서 등 - 안전사고 예방을 위한 프로그램 적용 - GMS(모니터링 시스템) 연동 시스템 : 기존 시스템과 연계 가능 여부 - PLC 제어를 통한 자동 제어 및 알람 이력 관리, 장비 상태 조회 가능 - 제어반/전장부 소화 설비 적용 - 환기가 가능한 배기 덕트 적용	30점	30	30	30	30	30	30
품질보증 계획의 적정성 (20점)	o 사후 관리 및 추진체계 - 장비 유지보수 및 인력운영계획 - 유지보수를 위한 A/S 및 부품수급의 용이성 - 납품 및 설치일정표 등의 적합성	10점	7	10	5	7	10	7.8
	o 교육 훈련 및 기타 제안 - 교육훈련 계획 - 기타 제안 사항	10점	10	5	5	5	10	7
합 계		100점						93.2